



SWECO NORGE AS
Postboks 80 Skøyen
0212 OSLO

Vår referanse: 2020/08808-4
Saksbehandler: Mikael Tjemsland
Dato: 20. mai 2020
Deres ref.: Torstein Dalen

VA-etatens uttalelse til VA-rammeplan Gnr 188 bnr 279 m. fl. Skinstø barnehage VA-rammeplan

Vi viser til revidert VA-rammeplan mottatt den 03.04.20

Oppsummering av hovedprinsippene i planen:

Beskrivelse av tekniske løsninger fremgår av notat og plankart av 03.04.20

Vannforsyning:

Området er planlagt tilknyttet offentlig vann via eksisterende vannledning på eiendommen (Ø38mm, 1980, MCU). På grunn av ledningens alder og dimensjon anbefales det å skifte ut ledningen frem til eksisterende hydrantkum (SID 14756)

Håndtering av spillvann:

Området er planlagt tilknyttet offentlig spillvann via eksisterende spillvannsledning (Ø110mm, 1980, PVC). På grunn av ledningens alder og dimensjon anbefales det å skifte ut ledningen frem til overgang til betongledning Ø125mm (SID 683787)

Overvannshåndtering:

Behov for fordrøyning er tenkt håndtert ved å etablere åpen dam med overløp til eks. kommunal overvannsledning. Videreført vannmengde skal være 40 l/s ihh eksisterende praksis. Uteområdet utformes slik at det tåler oversvømming ved Q20 hendelser. Overskridende gjentaksintervall føres til eksisterende flomvei.

Flomveier er vist på vedlagt VA-rammeplankart.

Kommunal overtakelse:

Det er ikke aktuelt med kommunal overtakelse av ledningsanlegg.

Med hilsen
Vann- og avløpsetaten

Solveig Hovland - Fagansvarlig
Mikael Tjemsland - Saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.