



Seksjon for strategi, utvikling og utredning
(SUU) (Arbeidssted)
Postboks 7700
5020 BERGEN

Vår referanse: 2025/117657-9
Saksbehandler: Tone Constance Martinessen
Dato: 11. juli 2025
Deres ref.:

Vedtak om helseverngodkjenning av Melkeplassen barnehage

Miljørettet helsevern godkjenner barnehager etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger (forskriften). Forskriften er hjemlet i folkehelseloven. Alle barnehager skal ha en godkjenning etter forskriften. Dette brevet beskriver vår vurdering av barnehagen og eventuelle begrensninger vi vil sette i godkjenningen.

Melkeplassen barnehage har blitt rehabilitert og ombygget, og søkte om godkjenning etter forskriften 11. februar 2025.

Miljørettet helsevern ved Helsevernenheten fatter følgende vedtak:

Melkeplassen barnehage godkjennes etter forskriftens § 15 med følgende forutsetninger:

- Inntil 56 barn 0-6 år.
- Barnehagen har 260,8 m² innendørs leke- og oppholdsareal. Aldersfordelingen skal tilpasses arealnormene 4 m² per barn over 3 år og 5,3 m² per barn under 3 år.

Resultat av radonmålinger må sendes til oss innen 1. juni 2026.

Hjemmel for vedtaket er forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger § 15 og folkehelseloven § 10.

Saksopplysninger

Vi viser til søknad om helseverngodkjenning av Melkeplassen barnehage mottatt 28. januar 2025, møte om barnehagen og godkjenning 7. februar 2025, befaring 10. februar 2025, vår rapport etter befaring sendt 2. april 2025, samt tilbakemeldinger på rapporten mottatt 4. juni 2025. 30. juni 2025 **og....**

Søknaden gjelder endret godkjenning av eksisterende barnehage. Det søkes om 60 barn fordelt på et innendørs leke- og oppholdsareal på 260,8 m² og et utendørs leke- og oppholdsareal på 1354 m².

Informasjon om barnehagen

Adresse	Sverre Hjetlandsvei 17, gnr. 154 bnr. 418			
Eier av barnehagen	Bergen kommune			
Eier av bygg/eiendom	Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom			
Avdelinger	Barnehagen har fire hjemområder fordelt på to for de minste barna i 1. etasje og to for de eldste barna i 2. etasje.			
Leke- og oppholdsareal	260,8 m ² med følgende fordeling:			
	1. etasje	Rom	Kvm	
	106	Hjemområde 1	28,5	
	108	Bibliotek/Media	21,7	
	110	Hjemområde 2	29,8	
	112	Temarom 1/Sov	18,3	
	2. etasje			
	203	Temarom	19	
	204	Temarom	12,3	
	208	Fellesrom	50	
	212	Hjemområde 3	29,5	
	214	Temarom 4	21,7	
	216	Hjemområde 4	30	
	Basert på innsendt plantegning med leke- og oppholdsarealet markert i rødt.			
	Grovgarderober	60 garderobeplasser		
	Toalett	8 toaletter tilgjengelig for barna, hvorav ett er tilknyttet uteareal/grovgarderobe.		
Stelleplass	4 stelleplasser, alle er hev-senk-stellebenker.			
Uteområde	1354 m ² totalt fordelt på flere nivåer rundt bygget. Tilrettelagt med ulike lekeapparater. Lite naturtomt og vegetasjon, primært asfalt, belegningsstein/brostein, grus/sand og fallunderlag. Det er montert støyskjerm mot Øvre Fyllingsvei for å sikre tilfredsstillende støynivå.			
Ventilasjon	Balansert			
Soving	Det er tilrettelagt for innendørs soving, primært i rom 112 (Temarom/sov) og 108 (Bibliotek/Media).			
Tilgjengelighet	Barnehagen skal ha universell utforming.			

Vurdering

Internkontroll

Barnehagen ser ut til å ha et internkontrollsystem som ser ut til å dekke forskriftens krav. Ved fremtidige tilsyn vil blant annet internkontrollsystemets funksjon i praksis, rutiner for revidering og opplæring, samt ansvarsfordeling bli vektlagt.

Renhold

Det følger av forskriftens § 12 at barnehagens lokaler skal ha forsvarlig renhold, og at områder som ikke er tilgjengelige for daglig renhold skal rengjøres jevnlig og ved behov. Ifølge helsedirektoratets veileder til forskriften er hensikten med rengjøring og kravet til forsvarlig renhold å sørge for både god hygiene, et godt inneklima og trivsel. Godt renhold reduserer forekomsten av støvpartikler, allergener og smittestoffer.

Som en del av renoveringen av bygget har det originale trevirket blitt eksponert. Vi fikk opplyst at trevirket har blitt slipt og behandlet med voks, men at det ikke var planlagt å tette hull og sprekker i treplankene utover et stort hull på veggen i det ene hjemområdet. Hull og sprekker på overflater som ikke rengjøres tilstrekkelig kan fungere som depoter for skitt, støv og allergener, noe som igjen kan bidra negativt til inneklimaet i barnehagen.

Vi ba derfor om å få tilsendt den delen av renholdsplanen for barnehagen som omhandler renhold av disse veggene, inkludert metode og frekvens. Renholdsplanen viser at det kun planlegges årlig renhold av veggene. Vi forutsetter at renholdsfrekvensen vil bli oppjustert dersom det viser seg at årlig renhold ikke er tilstrekkelig til å sikre et helsemessig tilfredsstillende inneklima.

Arealutnyttelse inne

I veiledningen til forskriftens § 4 opplyses det at veiledende norm for barns lekeareal inne er 4 kvadratmeter netto per barn over tre år og om lag 1/3 mer (ca. 5,3 kvadratmeter) per barn under tre år. Normen har Kunnskapsdepartementet gitt i rundskriv F-08-06 Barnehageloven med forskrifter og Kunnskapsdepartementets merknader (udir.no). I vår vurdering av søknaden har vi lagt til grunn at barnehagen følger denne normen.

Utendørs leke- og oppholdsareal

I veiledningen til forskriftens § 4 anbefales det at barnehagens uteområde bør være minst seks ganger så stort som innearealet. Dette er også i tråd med Kunnskapsdepartementets norm for uteareal i barnehager. For en barnehage med et innendørs leke- og oppholdsareal på 260,8 m² vil det si at barnehagen burde ha et uteareal på minst 1565 m². Med sitt uteareal på 1354 m² oppfyller ikke Melkeplassen barnehage Helsedirektoratets anbefaling til minimumsstørrelse på utearealet.

Bystyret i Bergen kommune vedtok 28.05.15 (sak 119-15) at alle kommunale barnehager skal ha en flat arealutnyttelse for utendørs lekeareal på 24 m² per barn. Barnehagen har etter dette vedtaket utendørs lekeareal til 56 barn.

Melkeplassen barnehage skal ikke drive med friluftsgruppe og har heller ikke kompensierende tiltak for manglende uteareal. **Vi vurderer derfor at størrelsen på utearealet begrenser antall barn barnehagen kan ha for å kunne regnes som helsemessig tilfredsstillende.**

Utearealet til Melkeplassen barnehage har i liten grad kvaliteten grøntareal/naturtomt. Med tanke på at forskning viser at tilgang på natur og naturtomt er viktig for både den fysiske og den psykiske helsen anbefaler vi at barnehagen aktivt benytter naturområder og grøntområder i nærområdet.

Etter en helhetlig vurdering av Melkeplassen barnehage vurderer vi at barnehagen kan godkjennes for 56 barn 0-6 år.

Vedtaketets gyldighet

Det følger av forskriftens §15 at barnehagen må søke om ny helsevern godkjenning ved endringer ved drift eller bygningsmasse. Hvilke tilfeller som utløser krav om ny søknad, er beskrevet i [Helsedirektoratets veileder til forskriften](#).

Miljørettet helsevern kan i alvorlige saker beslutte å tilbakekalle barnehagens helsevern godkjenning. Det kan også gi grunnlag for tilbakekalling av godkjenningen dersom barnehagen over tid driver i strid med forskriftens krav på en slik måte at det utsetter barna for helserisiko.

Klagerett

Det er rett til å klage på vedtaket. Hvis dere vil klage er fristen tre uker fra dette brevet er mottatt. Klagen bør være skriftlig og den skal sendes til Miljørettet helsevern, Bergen kommune. Dersom vi ikke omgjør vedtaket vil klagen bli sendt til Statsforvalteren for ny behandling. Reglene om klage står i forvaltningsloven kapittel VI.

Med hilsen
Helsevernenheten

Tore-André Gram-Knutsen - Leder, Helsevernenheten
Haldis Haukås Lillefosse - Senioringeniør, Miljørettet helsevern

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til: Melkeplassen barnehage, Seksjon for strategi, utvikling og utredning (SUU) (Arbeidssted) - Merete Rosvold Bogen, Etat for utbygging - Rolf Helgesen, SUU Avdeling barnehage- og skoleutbygging (Arbeidssted) - Mette Karlsen, Seksjon for barnehagemyndighet (SB)