



Seksjon for strategi, utvikling og utredning
(SUU) (Arbeidssted)
Postboks 7700
5020 BERGEN

Vår referanse: 2022/62344-18
Saksbehandler: Haldis Haukås Lillefosse
Dato: 10. september 2025
Deres ref.:

Oppdatert vedtak om helseverngodkjenning av Kronstad oppveksttun skole

Miljørettet helsevern godkjenner skoler etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger (forskriften). Alle skoler skal ha en godkjenning etter forskriftens § 15. Dette brevet beskriver vår vurdering av skolen og eventuelle begrensninger vi vil sette i godkjenningen.

Kronstad oppveksttun skole har blitt rehabilitert og utvidet, og søkte om godkjenning etter forskriften 25. mai 2022.

Miljørettet helsevern ved Helsevernenheten fattet følgende vedtak:

Kronstad oppveksttun skole godkjennes etter forskriftens § 15 for inntil 300 elever.

Vi har lagt følgende vurderinger til grunn:

- **Fordelingen av elever skal være slik at arealnormen på 2 – 2,5 m² etterleves. Areal til lærer (6 m²) kommer i tillegg. Makskapasiteten til de ulike trinnarealene er beskrevet i tabell på side 3.**
- **Fordelingen av elever på de ulike trinnene er slik at alle elever har tilgang til garderobeplasser i rimelig avstand fra sitt trinns garderobeareal og trinnareal.**
- **Skolen regnes som full enten når elevtallet når 300 eller når det aktuelle trinnet har nådd sin maksimalkapasitet.**
- **Skolen har for lite uteareal og må derfor aktivt benytte utearealer utover skoleplassen ved byggene, samt innsendt plan for utnytting av utearealene slik at elevene sikres et størst mulig uteareal.**
- **Skolen må gjennomføre rutiner som sikrer at elevenes helse blir ivaretatt ved undervisning i rom uten dagslys.**

Hjemmel for vedtaket er forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 15 og folkehelseloven § 10.

Saksopplysninger

Vi viser til søknad om helsevern godkjenning mottatt 25. mai 2022, rapport etter befaring av skolens innearealer av 1. juni 2022, rapport etter befaring av skolens utearealer 17. juni 2022, tilsyn med skolens internkontrollsystem 28. september 2023, befaring 25. oktober 2023 i forbindelse med melding fra skolen om forhold som kan ha negativ innvirkning på elevenes helse, rapport etter befaringen sendt 2. januar 2024, brev om at alle avvik er lukket mottatt 2. desember 2024, vårt vedtak om helsevern godkjenning av Kronstad oppveksttun skole av 30. april 2025 og klage på vedtak om helsevern godkjenning mottatt 16. mai 2025.

I klagen bes det om endret omtale av antall elever skolen godkjennes for, samt at det kommer tydeligere frem at det er begrenset uteareal som er lagt til grunn for vurderingen. Dette er tatt til følge.

Siste befaring ble gjennomført 25. oktober 2023. Til stede på befaringen var skolens rektor Jan Erik Reknes, representant for skoleeier Tore Johansen (rådgiver BBSI), representanter for byggeier Stian Varsi Engen (byggforvalter) og Espen Jensen (soneleder EBE drift), samt jurist Elin Flatøy og senioringeniør Haldis Haukås Lillefosse fra Miljørettet helsevern. På befaringen ble det avdekket to avvik fra forskriftens krav. Vi har mottatt melding om at disse avvikene skal være lukket.

Kronstad oppveksttun skole er dimensjonert for inntil 300 elever fra 1. til 7. trinn. Elevene fordeles mellom gamle Kronstad skole og tidligere Hunstad skole, som sammen utgjør Kronstad oppveksttun.

Informasjon om skolen

Adresse	Edvard Griegsvei 29, gnr. 162 bnr. 174 og gnr. 162 bnr. 470
Eier av skolen	Bergen kommune
Eier av bygg/eiendom	Etat for bygg og eiendom, Bergen kommune
Type skole	Barneskole med elever fra 1. til 7. trinn.
Antall elever	300
Undervisningsareal (klasse/baserom med tilhørende tilleggsareal)	1954 m ² hovedundervisningsareal og 720,2 m ² tilleggsareal. Fordelt på to bygg. Byggene er bundet sammen av en gangbro. Seks grupperom og ett formidlingsrom tilfredsstiller ikke krav til dagslys og utsyn.
Spesialisert undervisningsareal	1020 m ² – gymsal, sløyd, keramikk, forming, mat og helse, forskerrom, musikk/dans/drama, svømmehall
Fellesareal	621,3 m ² – Scene/allmenning, kantine/allmenning, amfi/allmenning, bibliotek, sanse-rom, felles grupperom og formidlingsrom, SFO-base
Garderober	Hvert trinn har egen garderobe med plass til 50 elever.
Toalett	Hunstad: 10 WC, 4 UUWC Kronstad: 15 WC, 8 UUWC Totalt 37 toaletter for elevene, samt ett stellerom.
Uteområde	Hvert av byggene har et tilrettelagt uteareal. Hunstad: 2170 m ² Kronstad: 2500 m ² <u>Tilleggsarealer som skolen skal benytte:</u> Lekeplass ved Årstad kirke på 350 m ² Friområde i Ole Landmarks vei på 1650 m ² Lekeplass i Camilla Colletts gate på 1490 m ² Tilleggsarealene deles med barnehagen.
Ventilasjon	Balansert
Tilgjengelighet	Universelt utformet

Vurdering

Areal til elever

Helsedirektoratet skriver i sin veiledning til forskriftens § 4 at klasserom/hovedrom bør være 2,5 m² pr. elev, med mindre klassen disponerer tilleggsarealer i nærheten av klasserommet/hovedrommet. Areal til ansatte kommer i tillegg – se neste vurderingstema «Areal til lærer». Når en klasse/elevgruppe disponerer tilleggsarealer i nærheten av klasserommet/hovedrommet, kan klasserommet/hovedrommet planlegges etter en arealnorm på minimum 2 m² pr. elev. Alle trinnarealer på Kronstad oppvekststun skole har tilgang på tilleggsarealer i form av grupperom. Noen av trinnene har også direkte tilgang til formidlingsrom. Vi vurderer derfor at skolen kan regne minimum 2 m² pr. elev i sine klasserom/hovedrom. **Dersom noen av tilleggsarealene over tid blir utilgjengelige for klassen/elevgruppen, for eksempel dersom et grupperom over tid reserveres for en eller noen få enkeltelever, må skolen vurdere om det fortsatt kan regnes 2 m² pr. elev i alle klasserom/hovedrom.**

Areal til lærer

Areal for ansatte kommer i tillegg til arealnормen per elev. I sin veiledning til forskriftens § 4 Helsemessig tilfredsstillende virksomhet, viser helsedirektoratet til Arbeidstilsynets arealkrav til kontorarbeidsplasser som er et gulvareal på minst 6 m². Vi forholder oss derfor til dette arealtallet, men har i tillegg gjort følgende vurderinger:

- Det skal trekkes areal for minst en lærer i hvert hovedundervisningsareal (klasserom, storrom, multirom etc.)
- I hovedundervisningsarealer med plass til mer enn 30 elever skal det trekkes areal for en lærer per 30 elever.

Skolens maksimalkapasitet per trinnareal

Trinnarealene har ulik størrelse og derfor ulik elevkapasitet. Vi har mottatt beregning av maksimalt elevtall i de ulike trinnarealene fra skoleeier, og gjort følgende justering etter å ha vurdert arealene opp mot forskriftens krav:

Maksimalt elevtall i de ulike trinnarealene			
Kronstad		Hunstad	
1013	41	1092	44
1018		1095	
2019	48	1057	49
2023		1059	
2038	59	2136	44
2034		2139	
2036			
3018	45		
3014			

Dagslys og utsyn

Skolen har noen grupperom og et formidlingsrom som ikke har tilfredsstillende dagslys og utsyn etter forskriftens § 7 Lysforhold. Det er dokumentert at manglende dagslys har negative helseeffekter, blant annet for hormonbalanse og dagsrytme. Flere studier har rapportert en assosiasjon mellom tilgang på dagslys og forbedring av syn, bedre søvnkvalitet, reduserte symptom på anstrengte øyne, hodepine og depresjon. Basert på det man vet om hvor viktig dagslys og utsyn er for helse og trivsel anbefaler vi at skolen unngår regelmessig bruk av rom som ikke har tilgang på dagslys og utsyn, med mindre det er særskilte forhold som tilsier noe annet. Vi anbefaler at bruken av rommene begrenses til noen få dager i uken og at bruken ikke overskrider 1-2 timer i løpet av skoledagen. Dersom

oppholdstiden er så lang som 2 timer anbefaler vi at elevene har anledning til å forlate rommet, og at de da har tilgang på uteareal eller rom med dagslys og utsyn. Disse anbefalingene er basert på en faglig vurdering av helsemessige konsekvenser av manglende dagslys og utsyn gitt av Folkehelseinstituttet (2021).

For å ivareta elevenes helse må skolen fastsette krav til oppholdstid og frekvens i rom uten dagslys, og det er særlig viktig å unngå at disse arealene benyttes til regelmessig spesialundervisning da disse elevene kan være særlig sårbare for den negative effekten av manglende dagslys og utsyn. De ansatte må gjøres kjent med disse kravene og bakgrunnen for dem.

Utearealet

Skolens uteareal på egen tomt er lite, men fint tilrettelagt med lekeapparater og aktiviteter. Kronstad oppveksttun skole har mer uteareal per elev enn gamle Kronstad skole, men utendørsarealet oppfyller ikke anbefalt norm på 50 m² per elev. Skolens uteareal er fordelt på to tomter som til sammen gi elevene 3638 m², noe som gir om lag 12 m² per elev ved 300 elever. Dette utgjør om lag en fjerdedel av anbefalt norm, og størrelsen på utearealet er begrensende for hvor mange elever skolen kan godkjennes for. Vi opplyste om dette i våre uttalelser i forbindelse med reguleringsplanen for oppveksttunet (2018/29231-2 og 2019/35739), samt i vår planuttalelse til skolen (2020/06992-3). I vår planuttalelse opplyste vi også om at skolen ikke ville kunne godkjennes for flere enn 300 elever.

Tidligere rektor beskrev hvordan utearealene skulle disponeres for å sikre elevene et størst mulig uteareal i skoletiden (2019/35739-1). I tillegg har vi fått opplyst at skolen kan benytte følgende tilleggsarealer: Lekeplass ved Årstad kirke på 350 m², friområde i Ole Landmarks vei på 1650 m², lekeplass i Camilla Colletts gate på 1490 m². Tilleggsarealene deles med oppveksttunets barnehage, og er på til sammen 3490 m². Dette gir skolen et uteareal på om lag 24 m² dersom tilleggsarealene benyttes aktivt. Samtidig har skolens elever ikke eksklusiv bruksrett til arealene, og barnehagen har fortrinnsrett på bruk av lekeplassen i Camilla Colletts gate.

Vi forutsetter at skolens utearealer disponeres som beskrevet i dokument 2019/35739-1, samt at tilleggsarealene benyttes aktivt. Basert på dette vurderer vi at skolen maksimalt kan godkjennes for 300 elever. Dersom skolen skal kunne godkjennes for flere elever vil skolens tilgang på uteareal måtte økes betydelig, og arealene må være innen 200 meter fra skolen samt benyttes daglig.

Vedlikeholdsplan

Fordi søknad om helsevern godkjenning av Kronstad oppveksttun skole ble sendt inn før ny forskrift av 1. juli 2023 med krav om vedlikeholdsplan trådte i kraft har vi ikke mottatt vedlikeholdsplan for skolen. Vi forutsetter at en slik plan er utarbeidet og kan fremvises ved neste tilsyn.

Vedtaket gyldighet

Det følger av forskriftens §15 at skolen må søke om ny helsevern godkjenning ved endringer ved drift eller bygningsmasse. Hvilke tilfeller som utløser krav om ny søknad, er beskrevet i [Helsedirektoratets veileder til forskriften](#).

Miljørettet helsevern kan i alvorlige saker beslutte å tilbakekalle skolens helsevern godkjenning. Det kan også gi grunnlag for tilbakekalling av godkjenningen dersom skolen over tid driver i strid med forskriftens krav på en slik måte at det utsetter elevene for helsesisiko.

Klagerett

Det er rett til å klage på vedtaket. Hvis dere vil klage er fristen tre uker fra dette brevet er mottatt. Klagen bør være skriftlig og den skal sendes til Miljørettet helsevern, Bergen kommune. Dersom vi ikke omgjør vedtaket vil klagen bli sendt til Statsforvalteren for ny behandling. Reglene om klage står i forvaltningsloven kapittel VI.

Med hilsen
Helsevernenheten

Viviann Sandvik - Avdelingsleder, Miljørettet helsevern
Haldis Haukås Lillefosse - Senioringeniør, Miljørettet helsevern

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til: Seksjon for strategi, utvikling og utredning (SUU) (Arbeidssted) - Merete Rosvold
Bogen, Kronstad oppveksttun - skole (Arbeidssted), EBE Byggteknisk avdeling
(Arbeidssted), EBE Byggteknisk avdeling (Arbeidssted) - Stian Varsi Engen, SUU Avdeling
barnehage- og skoleutbygging (Arbeidssted) - Ylva-Helen Svanberg Helle, Etat for skole -
stab (Arbeidssted) - Margareth Gjerstad Stenberg, Etat for skole - Avdeling for forvaltning og
administrasjon (Arbeidssted) - Karen Sofie Vikre