



SWECO NORGE AS
Postboks 80 Skøyen
0212 OSLO

Vår referanse: 2023/280609-5
Saksbehandler: Sigmund Skibenes
Dato: 5. mars 2024
Deres ref.: Natalia Zieritz

Bergen Vanns uttalelse til VA-rammeplan Gnr 153 bnr 67 m. fl. Lille Damsgårdsveien – Kringsjøveien, Stadionveien – Nygjerdet plan-ID 71040000

Vi viser til VA-rammeplan for gangforbindelser mellom Lille Damsgårdsveien – Kringsjøveien og Stadionveien – Nygjerdet, mottatt komplett den 25. januar 2024.

Oppsummering av hovedprinsippene i planen:

Beskrivelse av tekniske løsninger fremgår av notat og plankart av 23. november 2023.

Vannforsyning:

Planlagt tiltak berører ikke kommunale hovedledninger for vann, og det skal heller ikke utføres tilknytninger på kommunale vannledninger.

Håndtering av spillvann:

Det skal ikke utføres tilknytninger på kommunale hovedledninger for spillvann/avløp-felles, men tiltaket kan havne i konflikt med kommunale hovedledninger for avløp-felles.

Overvannshåndtering:

Overvann skal håndteres lokalt. Tiltaket medfører mindre økning i avrenning, og overvannet skal ledes til infiltrasjonsgrøfter, enten direkte (gangveg 3) eller via sandfangskummer (gangveg 1 og 2).

Flomveier er vist på vedlagt VA-rammeplankart.

Kommunal overtakelse:

Det er ikke aktuelt med kommunal overtakelse av ledningsanlegg.

Bergen Vann har følgende merknader til VA-rammeplanen:

Denne uttalelsen gis på bakgrunn av innsendt dokumentasjon. Planlagt tiltak er beskrevet å ikke redusere tilkomsten til det kommunale ledningsnettet. Dersom en i detaljprosjekteringen oppdager nye konfliktpunkter/reduksjon av tilkomst, skal dette tas høyde for i det videre prosjekteringsarbeidet. Ved større konflikter må det påregnes krav om omlegging.

Med hilsen
Bergen Vann

Solveig Hovland - Fagansvarlig
Sigmund Skibenes - Saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.