



Seksjon for strategi, utvikling og utredning
(SUU) (Arbeidssted)
Postboks 7700
5020 BERGEN

Vår referanse: 2025/127510-9
Saksbehandler: Haldis Haukås Lillefosse
Dato: 16. desember 2025
Deres ref.:

Vedtak om helseverngodkjenning av Garnes ungdomsskule

Miljørettet helsevern godkjenner skoler etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger (forskriften). Alle skoler skal ha en godkjenning etter forskriftens § 15. Dette brevet beskriver vår vurdering av skolen og eventuelle begrensninger vi vil sette i godkjenningen.

Garnes ungdomsskule har fått nytt skolebygg, og søkte om godkjenning etter forskriften 28. november 2025.

Miljørettet helsevern ved Helsevernenheten fatter følgende vedtak:

Garnes ungdomsskule godkjennes etter forskriftens § 15 for en maksimalkapasitet på 565 elever. 20 av elevplassene er forbeholdt forsterket avdeling.

Vi har lagt følgende vurderinger til grunn:

- **Fordelingen av elever skal være slik at arealnormen på 2 – 2,5 m² etterleves. Areal til lærer kommer i tillegg. I alle undervisningsrom skal det ikke være flere personer enn at arealet per person er minimum 2 m².**
- **Skolen må aktivt benytte takterrassene og det nærliggende idrettsanlegget med stor fotballbane, syverbane og ballbinge slik at elevene sikres et tilstrekkelig stort uteareal.**

Resultat av radonmålinger må sendes til oss innen 1. juni 2026.

Hjemmel for vedtaket er forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger § 15 og folkehelseloven § 10.

Saksopplysninger

Vi viser til søknad om helseverngodkjenning av Garnes ungdomsskule mottatt 28. november 2025, befaringer 27. februar 2025 og 9. desember 2025, våre tilbakemeldinger etter befaringene sendt 11. mars 2025 og 9. desember 2025, samt siste svar mottatt 10. desember 2025.

Siste befaring ble gjennomført 9. desember 2025. Til stede var Geir Garlid fra Etat for utbygging, Aage Eikrem fra SUU Avdeling barnehage- og skoleutbygging samt Haldis Haukås Lillefosse fra Miljørettet helsevern.

Garnes ungdomsskule har blitt revet og erstattet med et nybygg, mens idrettsbygget med gymsal og svømmehall har blitt pusset opp. I søknad om helseverngodkjenning opplyses det at skolen er dimensjonert for 500 ungdomsskoleelever samt en forsterket avdeling for inntil 20 elever. Skoleeier opplyser at de har vurdert samlet makskapasitet for skolen til 565 elever, inkludert de 20 elevene på forsterket avdeling. Nybygget skal etter planen tas i bruk av elever fra januar 2026.

Informasjon om skolen

Adresse	Garnesveien 88, gnr. 286 bnr. 286
Eier av skolen	Byrådsavdeling for barnehage og skole
Eier av bygg/eiendom	Etat for bygg og eiendom
Type skole	Ungdomsskole med elever fra 8. til 10. trinn. Har i tillegg forsterket avdeling med plass til 20 elever.
Antall elever	Maksimalt 565 elever totalt.
Undervisningsareal (klasse/baserom med tilhørende grupperom)	1300 m ² hovedrom, og 278 m ² grupperom.
Spesialisert undervisningsareal	478 m ² : Sløydsal, keramikkrom, tegning/tekstil/maling, musikk dans drama med tre tilhørende øvingsrom, skolekjøkken med separat teorirom, forskerrom og auditorium. Eget idrettsbygg med gymsal og svømmebasseng.
Fellesareal	491 m ² : Allmenning med kantine og scene, samt bibliotek.
Forsterket avdeling	453,5 m ² : Fire storrom med 14 mindre undervisningsrom tilknyttet. I tillegg tre stillerom og to sanserom uten dagslys (65,5 m ²).
Toalett	36 toaletter tilgjengelig for elevene, hvorav 8 er HCWC. I tillegg har skolen to stellerom tilknyttet forsterket avdeling.
Uteområde	Utearealet rundt skolebygget er på 13 235 m ² . I tillegg er det etablert to takterrasser på henholdsvis 90 og 470 m ² . I relativt kort avstand fra skolen er det et idrettsanlegg på 8595 m ² som skolen benytter. Idrettsanlegget består av en stor fotballbane, en syverbane og en ballbinge.
Ventilasjon	Balansert, behovsstyrt ventilasjon med tilførsel av filtrert, forvarmet og kjølt luft. Anleggene er utstyrt med roterende varmegjenvinner.
Tilgjengelighet	Universelt utformet

Vurdering

Areal til elever

Helsedirektoratet skriver i sin veiledning til forskriftens § 4 at klasserom/hovedrom bør være 2,5 m² pr. elev, med mindre klassen disponerer tilleggsarealer i nærheten av klasserommet/hovedrommet. Areal til ansatte kommer i tillegg – se neste vurderingstema «Areal til lærer». Når en klasse/elevgruppe disponerer tilleggsarealer i nærheten av klasserommet/hovedrommet, kan klasserommet/hovedrommet planlegges etter en arealnorm på minimum 2 m² pr. elev. Garnes ungdomsskule har ni hjemområder som hver har et stort og et mindre hovedrom, samt to grupperom. Vi vurderer derfor at skolen kan regne minimum 2 m² per elev i sine hovedrom. De enkelte hjemområdene har da en maksimal elevkapasitet på om lag 60 elever.

Areal til lærer

Areal for ansatte kommer i tillegg til arealnормen per elev. I sin veiledning til forskriftens § 4 Helsemessig tilfredsstillende virksomhet, viser helsedirektoratet til Arbeidstilsynets arealkrav til kontorarbeidsplasser som er et gulvareal på minst 6 m². Vi forholder oss derfor til dette arealtallet, men har i tillegg gjort følgende vurderinger:

- Det skal trekkes areal for minst en lærer i hvert hovedrom.
- I hovedrom med plass til mer enn 30 elever skal det trekkes areal for en lærer per 30 elever.

Utearealet

Rundt skolebygget har skolen et uteareal med variert aktivitetstilbud, og et eget område som er særlig tilrettelagt for elevene på forsterket avdeling. Utearealet oppgitt å være på 13 235 m², noe som gir den enkelte elev om lag 23 m² uteareal. I tillegg har skolen to takterrasser på 90 og 470 m², samt tilgang på idrettsanlegget som grenser til Garnes skule. Idrettsanlegget er på 8595 m², og består av en stor fotballbane, en syverbane og en ballbinge. Når tilleggsarealene inkluderes har den enkelte elev tilgang på om lag 39 m². Dette er noe mindre enn Helsedirektoratets anbefalte norm på 50 m² per elev, men vi vurderer at det helhetlige tilbudet til elevene er av en slik kvalitet at skolens uteareal kan regnes som helsemessig tilfredsstillende for det omsøkte antallet elever.

Konklusjon

Etter en hehetlig vurdering vil vi godkjenne skolen i tråd med eiers vurderte maksimalkapasitet på 565 elever, inkludert 20 elever på forsterket avdeling.

Vedtaketts gyldighet

Det følger av forskriftens §15 at skolen må søke om ny helsevern godkjenning ved endringer ved drift eller bygningsmasse. Hvilke tilfeller som utløser krav om ny søknad, er beskrevet i [Helsedirektoratets veileder til forskriften](#).

Miljørettet helsevern kan i alvorlige saker beslutte å tilbakekalle skolens helsevern godkjenning. Det kan også gi grunnlag for tilbakekalling av godkjenningen dersom skolen over tid driver i strid med forskriftens krav på en slik måte at det utsetter elevene for helserisiko.

Klagerett

Det er rett til å klage på vedtaket. Hvis dere vil klage er fristen tre uker fra dette brevet er mottatt. Klagen bør være skriftlig og den skal sendes til Miljørettet helsevern, Bergen kommune. Dersom vi ikke omgjør vedtaket vil klagen bli sendt til Statsforvalteren for ny behandling. Reglene om klage står i forvaltningsloven kapittel VI.

Med hilsen
Helsevernenheten

Tore-André Gram-Knutsen - Leder, Helsevernenheten
Haldis Haukås Lillefosse - Senioringeniør, Miljørettet helsevern

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til: Seksjon for strategi, utvikling og utredning (SUU) (Arbeidssted) - Merete Rosvold
Bogen, SUU Avdeling barnehage- og skoleutbygging (Arbeidssted) - Aage Eikrem, Etat for
skole - Avdeling for forvaltning og administrasjon (Arbeidssted), GARNES
UNGDOMSSKULE