



SUU Avdeling barnehage- og skoleutbygging
(Arbeidssted)
Postboks 7700
5020 BERGEN

Vår referanse: 2025/268112-10
Saksbehandler: Tone Constance Martinessen
Dato: 18. desember 2025
Deres ref.:

Vedtak om helseverngodkjenning - Sælen oppveksttun skole

Miljørettet helsevern godkjenner skoler etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger (forskriften). Alle skoler skal ha en godkjenning etter forskriftens § 15. Dette brevet beskriver vår vurdering av skolen og eventuelle begrensninger vi vil sette i godkjenningen.

Sælen oppveksttun skole har blitt delvis pusset opp og søkte om godkjenning etter forskriften 20. november 2025.

Miljørettet helsevern ved Helsevernenheten fatter følgende vedtak:

Sælen oppveksttun skole godkjennes etter forskriftens § 15 for en maksimalkapasitet på 333 elever.

Vi har lagt følgende vurderinger til grunn:

- **Fordelingen av elever skal være slik at arealnormen på 2 – 2,5 m² etterleves. Areal til lærer /andre ansatte kommer i tillegg. I alle undervisningsrom skal det ikke være flere personer enn at arealet per person er minimum 2 m².**

Hjemmel for vedtaket er forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger § 15 og folkehelseloven § 10.

Saksopplysninger

Vi viser til søknad om helseverngodkjenning av Sælen oppvekstun skole mottatt 20. november 2025, tilsyn 29. oktober og 03. desember 2025, vår tilbakemelding etter tilsyn sendt 12. november og 10. desember 2025, samt skolens svar av 26. november og 12. desember 2025.

Siste tilsyn ble gjennomført 03. desember 2025. Til stede på tilsynet var:

- Tonje Kalleklev – rektor, Sælen oppvekstun skole
- Hanne Marie Lilleheie – konsulent, Sælen oppvekstun skole
- Gro Bruvik – representant for eier, planlegger SUU, Bergen kommune
- Magnar Fossdal – driftsansvarlig, EBE
- Torgny Gjesdal – BF, EBE
- Sunniva Whitfield Vatne – overingeniør, Miljørettet helsevern
- Tone Constance Martinessen – overingeniør, Miljørettet helsevern

Tilsynet bestod av befaringsavdeling av lokalene. Internkontrolltilsyn ble utført 29. oktober 2025 (saksnummer 2025/242482-4). Til stede var Tonje Kalleklev – rektor, Paal Nysæther – områdeleder, Hanne Marie Lilleheie – konsulent, Sælen oppvekstun skole, og Tone Constance Martinessen – overingeniør, Miljørettet helsevern.

I etterkant av internkontrolltilsynet har skolen arbeidet aktivt med å lukke avvik knyttet til internkontrollsystemet. På siste tilsyn, 03. desember 2025, gjenstod det enkelte merknader. Vi mottok tilbakemelding på tilsynsrapport 12. november 2025 om at alle merknader lukkes, med unntak av gymsalen, som utelates fra denne helseverngodkjenningen, samt oppgradering av innervegger som er planlagt utbedret gjennom neste års sekkepost.

Sælen oppvekstun skole har gjennomført en rekke oppgraderinger siden skolen fikk trukket sin helseverngodkjenning i 2019. Skolen har blant annet oppgradert skolekjøkkenet, rehabilitert toalettkjerner, installert desentralisert ventilasjon i 12 klasserom, bygget om ventilasjon i spesialfløyen, lagt nytt gulvbelegg og malt overflater i flere klasserom, montert lyddempende himling i 12 klasserom og etablert støyskjerm mot veien.

Informasjon om skolen

Adresse	Torgny Segerstedts vei 4, 5143 FYLLINGSDALEN, gnr. 22, bnr. 10
Eier av skolen	Bergen kommune
Eier av bygg/eiendom	Bergen kommune
Type skole	Barneskole med elever fra 1. til 7. trinn.
Antall elever	253 elever ved siste tilsyn
Undervisningsareal (klasse/baserom med tilhørende grupperom)	871,9 m ² klasserom hvor 3 klasserom er på SFO bygget, samt 157,3 m ² grupperom.
Spesialisert undervisningsareal	372,4 m ² . Musikkrom, bibliotek, mat og helse og sløyd. Gymnastikksalen er ikke omfattet av godkjenningen.
Toalett	24 toaletter tilgjengelig for elevene.
Uteområde	Ca. 11 000 m ² . Med tilleggsareal utgjør dette ca. 13 100 m ² . Skolen har et variert uteområde med lekeapparater og variasjon i arealer. Tomten er kupert, og det er skoleplass på begge sider av bygget med lekeapparater og benker. I tillegg er det nærhet til fotballbaner og turstier som brukes aktivt av skolen som gode tilleggsarealer.
Ventilasjon	SFO-bygget har balansert ventilasjon. Hovedbygg: En blanding av balansert og desentralisert ventilasjon (romaggregat)

Tilgjengelighet	Noe elevtilpasning. Tiltak for elever med utfordringer, for eksempel rampe. Det kan etableres stellerom ved behov, og noen av dagens toaletter kan utvides dersom skolen får rullestolbruker
Radon	Sist målt i 2013, viste forhøyet radon i noen rom. Satt inn romaggregater og utvidet driftstid på ventilasjonsanlegget på SFO-bygget. Ny måling utført høst 2025 viser verdier under grenseverdi i driftstid. Rapport blir ettersendt.
Asbest	Skolen har flere asbestholdige materialer, blant annet asbestholdige vindusbrett, asbestholdige plater, eternittplater og vinylfliser i deler av korridorene som antas å inneholde asbest.

Vurdering

Sælen oppvekststun skole ligger i Fyllingsdalen bydel og har et variert uteareal med nærhet til flere ulike idrettsaktiviteter. Skolen har gjennomgått flere oppgraderinger, men det gjenstår fortsatt enkelte forhold. Vi vurderer at skolen oppfyller et absolutt minimum av kravene i forskriften, og at det er viktig at tiltakene i skolens vedlikeholdsplan gjennomføres minimum som beskrevet.

Skolen ser ut til å ha arbeidet målrettet for å etablere et velfungerende internkontrollsystem som oppfyller forskriftens krav. Det er viktig at systemet holdes levende og videreutvikles i tråd med skolens behov.

Areal til elever

Helsedirektoratet skriver i sin veiledning til forskriftens § 4 at klasserom/hovedrom bør ha et areal på 2,5 m² per elev, med mindre klassen disponerer tilleggsarealer i nærheten av klasserommet/hovedrommet. Areal til ansatte kommer i tillegg, jf. neste vurderingstema «Areal til lærer».

Når en klasse eller elevgruppe disponerer tilleggsarealer i nærheten av klasserommet/hovedrommet, kan klasserommet/hovedrommet planlegges etter en arealnorm på minimum 2 m² per elev. Av 16 klasserom vurderer vi, på bakgrunn av avstand, tilgjengelighet, utforming og kapasitet, at Sælen oppvekststun skole kan legge til grunn minimum 2 m² per elev i 4 klasserom.

Dette er fordi skolen har en høy andel elever med behov for skjermet undervisning. Noe som dermed gjør flere av grupperommene utilgjengelige for øvrige elever. Flere grupperom har også en størrelse og utforming som gjør dem egnet til bruk av enkeltelever, men som gjør dem vanskelige å bruke for grupper av elever. I tillegg ligger noen av grupperommene langt fra klasserommene.

Areal til lærer

Areal for ansatte kommer i tillegg til arealnormen per elev. I sin veiledning til forskriftens § 4 Helsemessig tilfredsstillende virksomhet, viser helsedirektoratet til Arbeidstilsynets arealkrav til kontorarbeidsplasser som er et gulvareal på minst 6 m². Vi forholder oss derfor til dette arealtallet, men har i tillegg gjort følgende vurderinger:

- Det skal trekkes areal for minst en lærer i hvert hovedundervisningsareal (klasserom, storrom, multirom etc.)
- I hovedundervisningsarealer med plass til mer enn 30 elever skal det trekkes areal for en lærer per 30 elever.

Konklusjon

Etter en helhetlig vurdering av skolen vil den derfor godkjennes med en maksimalkapasitet på 333 elever.

Vedtaket's gyldighet

Det følger av forskriftens §15 at skolen må søke om ny helsevern godkjenning ved endringer ved drift eller bygningsmasse. Hvilke tilfeller som utløser krav om ny søknad, er beskrevet i [Helsedirektoratets veileder til forskriften](#).

Miljørettet helsevern kan i alvorlige saker beslutte å tilbakekalle skolens helsevern godkjenning. Det kan også gi grunnlag for tilbakekalling av godkjenningen dersom skolen over tid driver i strid med forskriftens krav på en slik måte at det utsetter elevene for helserisiko.

Klagerett

Det er rett til å klage på vedtaket. Hvis dere vil klage, er fristen tre uker fra dette brevet er mottatt. Klagen bør være skriftlig og den skal sendes til Miljørettet helsevern, Bergen kommune. Dersom vi ikke omgjør vedtaket, vil klagen bli sendt til Statsforvalteren for ny behandling. Reglene om klage står i forvaltningsloven kapittel VI.

Med hilsen
Helsevernenheten

Tore-André Gram-Knutsen - Leder helsevernenheten
Tone Constance Martinessen - Overingeniør miljørettet helsevern

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til: Sælen oppvekststun skole, SUU Avdeling barnehage- og skoleutbygging
(Arbeidssted) - Merete Rosvold Bogen, SUU Avdeling barnehage- og skoleutbygging
(Arbeidssted) - Ylva-Helen Svanberg Helle, SUU Avdeling barnehage- og skoleutbygging
(Arbeidssted) - Lena Aarskog Austevoll