

Månedlig oppsummering av drikkevannskvaliteten i Bergen



Espeland forsyningsområde

Desember 2025

Bakteriologisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	18	18
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	12	12

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	18	7,8
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	18	0,26
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	18	11,0

Merknad:

I jule- og nyttårsuken er det ikke analysert for intestinale enterokokker pga. helligdager.

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Espeland, rentvann	01.12.25	ESP	8,0	0,22	12	0	0
	08.12.25	ESP	8,0	0,21	11	0	0
	15.12.25	ESP	8,0	0,24	12	0	0
	22.12.25	ESP	7,6	0,27	12	0	
	29.12.25	ESP	7,7	0,21	11	0	
Stølsveien bas, inn/ut	01.12.25	ESP	8,0	0,23	12	0	0
	08.12.25	ESP	7,9	0,25	11	0	0
	15.12.25	ESP	7,9	0,22	11	0	0
	22.12.25	ESP	7,6	0,24	11	0	
	29.12.25	ESP	7,7	0,21	10	0	
Sætrefjellet pst.	01.12.25	ESP	7,9	0,21	12	0	0
	08.12.25	ESP	7,9	0,21	10	0	0
	15.12.25	ESP	7,8	0,21	11	0	0
	22.12.25	ESP	7,7	0,29	10	0	
	29.12.25	ESP	7,7	0,26	9	0	
Gaupås psp	01.12.25	ESP	7,7	0,69	12	0	0
	08.12.25	ESP	7,9	0,24	10	0	0
	15.12.25	ESP	7,9	0,22	11	0	0

Svartediket forsyningsområde
Desember 2025

Bakteriologisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	45	45
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	33	33

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	45	8,2
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	45	0,13
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤ 20)	Ingen unormal endring	45	2,4

Merknad:

I jule- og nyttårsuken er det ikke analysert for intestinale enterokokker pga. helligdager.

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Svartediket rentvann	01.12.25	SVA	8,1	0,16	3	0	0
	08.12.25	SVA	8,3	0,15	2	0	0
	15.12.25	SVA	8,3	0,15	3	0	0
	22.12.25	SVA	8,2	0,11	3	0	
	29.12.25	SVA	8,3	0,11	2	0	
Møllendalsveien 42	02.12.25	SVA	8,0	0,12	2	0	0
	09.12.25	SVA	8,0	0,11	2	0	0
	16.12.25	SVA	8,0	0,12	2	0	0
Damsgård pst.	03.12.25	SVA	8,2	0,12	2	0	0
	10.12.25	SVA	8,2	0,11	3	0	0
	17.12.25	SVA	8,2	0,14	2	0	0
	22.12.25	SVA	8,3	0,13	2	0	
Alle Helgensgt. 5	29.12.25	SVA	8,2	0,10	2	0	
	02.12.25	SVA	8,4	0,12	2	0	0
	09.12.25	SVA	8,3	0,11	2	0	0
	16.12.25	SVA	8,3	0,10	3	0	0
	22.12.25	SVA	8,4	0,11	2	0	
Mulen red.	29.12.25	SVA	8,4	0,12	2	0	
	02.12.25	SVA	8,2	0,10	2	0	0
	09.12.25	SVA	8,3	0,10	3	0	0
	16.12.25	SVA	8,3	0,10	2	0	0
	22.12.25	SVA	8,2	0,10	2	0	0
Lønborglien bas.	02.12.25	SVA	8,2	0,10	2	0	0
	09.12.25	SVA	8,2	0,11	2	0	0
	16.12.25	SVA	8,2	0,10	3	0	0
	22.12.25	SVA	8,2	0,12	3	0	

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Starefossvingen pst.	29.12.25	SVA	8,1	0,11	2	0	
	02.12.25	SVA	8,3	0,22	3	0	0
	09.12.25	SVA	8,2	0,26	3	0	0
	16.12.25	SVA	8,3	0,23	3	0	0
Sandviksvn. 2	02.12.25	SVA	8,2	0,10	2	0	0
	09.12.25	SVA	8,2	0,12	3	0	0
	16.12.25	SVA	8,2	0,15	2	0	0
	22.12.25	SVA	8,3	0,11	3	0	
Harald Hårfagresgt. 1	29.12.25	SVA	8,3	0,11	2	0	
	02.12.25	SVA	8,2	0,13	3	0	0
	09.12.25	SVA	8,2	0,12	3	0	0
	16.12.25	SVA	8,3	0,12	3	0	0
Lægdene bas.	22.12.25	SVA	8,3	0,11	3	0	
	29.12.25	SVA	8,3	0,11	2	0	
	02.12.25	SVA	8,2	0,12	2	0	0
	09.12.25	SVA	8,2	0,10	2	0	0
Haukeland sykehotell	16.12.25	SVA	8,3	0,14	2	0	0
	02.12.25	SVA	8,1	0,10	2	0	0
	09.12.25	SVA	8,2	0,10	3	0	0
	16.12.25	SVA	8,3	0,10	2	0	0
	22.12.25	SVA	8,3	0,29	2	0	
	29.12.25	SVA	8,2	0,10	2	0	

**Bakteriologisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	32	32
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	24	24

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	32	8,2
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	32	0,13
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	32	2,5

Merknad:

I jule- og nyttårsuken er det ikke analysert for intestinale enterokokker pga. helligdager.
I desember har det vært levert vann kun fra Svartediket vba til dette området.

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Fantoft basseng ut	02.12.25	SVA-ESP	8,2	0,13	3	0	0
	09.12.25	SVA-ESP	8,2	0,11	2	0	0
	16.12.25	SVA-ESP	8,2	0,11	2	0	0
	22.12.25	SVA-ESP	8,2	0,36	2	0	
	29.12.25	SVA-ESP	8,2	0,12	2	0	
Bråtet pst.	03.12.25	SVA-ESP	8,1	0,11	3	0	0
	10.12.25	SVA-ESP	8,1	0,11	2	0	0
	17.12.25	SVA-ESP	8,1	0,11	2	0	0
Hjalmar Brantingsvei rst.	03.12.25	SVA-ESP	8,2	0,11	2	0	0
	10.12.25	SVA-ESP	8,1	0,11	3	0	0
	17.12.25	SVA-ESP	8,1	0,11	2	0	0
Håkonsvern red.	03.12.25	SVA-ESP	8,1	0,12	3	0	0
	10.12.25	SVA-ESP	8,1	0,13	3	0	0
	17.12.25	SVA-ESP	8,1	0,11	2	0	0
Drotningsvik bas. inn/ut	03.12.25	SVA-ESP	8,1	0,17	2	0	0
	10.12.25	SVA-ESP	8,1	0,11	3	0	0
	17.12.25	SVA-ESP	8,1	0,10	2	0	0
	22.12.25	SVA-ESP	8,1	0,13	3	0	
	29.12.25	SVA-ESP	8,2	0,10	2	0	
Kringsjåveien pst.	03.12.25	SVA-ESP	8,1	0,11	2	0	0
	10.12.25	SVA-ESP	8,1	0,13	4	0	0
	17.12.25	SVA-ESP	8,1	0,13	3	0	0
Bjørnsonsgt.	02.12.25	SVA-ESP	8,1	0,16	2	0	0
	09.12.25	SVA-ESP	8,1	0,19	2	0	0
	16.12.25	SVA-ESP	8,2	0,12	3	0	0
	22.12.25	SVA-ESP	8,2	0,13	2	0	
	29.12.25	SVA-ESP	8,1	0,11	2	0	
Søre Skogevei pst.	03.12.25	SVA-ESP	8,3	0,11	2	0	0
	10.12.25	SVA-ESP	8,3	0,13	4	0	0
	17.12.25	SVA-ESP	8,2	0,12	3	0	0
	22.12.25	SVA-ESP	8,3	0,13	3	0	
	29.12.25	SVA-ESP	8,3	0,11	2	0	

Bakteriologisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	21	21
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	15	15

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	21	8,2
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	21	0,14
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤ 20)	Ingen unormal endring	21	2,4

Merknad:

I jule- og nyttårsuken er det ikke analysert for intestinale enterokokker pga. helligdager.

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Jordalsvatnet rentvann	01.12.25	JOR	8,3	0,10	3	0	0
	08.12.25	JOR	8,3	0,10	2	0	0
	15.12.25	JOR	8,3	0,10	2	0	0
	22.12.25	JOR	8,2	0,10	3	0	
	29.12.25	JOR	8,3	0,10	2	0	
Åstveit pst.	01.12.25	JOR	8,1	0,10	4	0	0
	08.12.25	JOR	8,2	0,14	2	0	0
	15.12.25	JOR	8,3	0,13	3	0	0
Nonhøgda 2 bas. inn/ut	01.12.25	JOR	8,0	0,20	3	0	0
	08.12.25	JOR	8,3	0,13	2	0	0
	15.12.25	JOR	8,1	0,17	2	0	0
Kollbudalen pst.	01.12.25	JOR	7,9	0,25	3	0	0
	08.12.25	JOR	8,3	0,17	2	0	0
	15.12.25	JOR	8,3	0,12	2	0	0
	22.12.25	JOR	8,3	0,18	3	0	
	29.12.25	JOR	8,2	0,12	2	0	
Klauvaneset pst.	01.12.25	JOR	8,0	0,17	3	0	0
	08.12.25	JOR	8,3	0,16	2	0	0
	15.12.25	JOR	8,4	0,22	2	0	0
	22.12.25	JOR	8,4	0,15	2	0	
	29.12.25	JOR	8,3	0,13	2	0	

Bakteriologisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	21	21
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	15	15

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	21	8,4
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	21	0,14
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤ 20)	Ingen unormal endring	21	5,1

Merknad:

I jule- og nyttårsuken er det ikke analysert for intestinale enterokokker pga. helligdager.

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Kismul vba. rentvann	01.12.25	KIS	8,4	0,15	7	0	0
	08.12.25	KIS	8,3	0,10	5	0	0
	15.12.25	KIS	8,5	0,10	6	0	0
	22.12.25	KIS	8,4	0,10	6	0	0
	29.12.25	KIS	8,5	0,11	6	0	0
Vallehøgda bas. ut	03.12.25	KIS	8,5	0,11	6	0	0
	10.12.25	KIS	8,5	0,11	7	0	0
	17.12.25	KIS	8,6	0,10	6	0	0
	22.12.25	KIS	8,6	0,10	6	0	0
	29.12.25	KIS	8,4	0,10	5	0	0
Skjoldhøgda pst.	02.12.25	KIS	8,5	0,10	6	0	0
	09.12.25	KIS	8,5	0,31	5	0	0
	16.12.25	KIS	8,6	0,11	6	0	0
Skagedumpen kryss	03.12.25	SVA-ESP-KIS	8,5	0,11	7	0	0
	10.12.25	SVA-ESP-KIS	8,2	0,21	3	0	0
	17.12.25	SVA-ESP-KIS	8,2	0,10	2	0	0
Grimseidskogen red.	03.12.25	SVA-ESP-KIS	8,4	0,15	4	0	0
	10.12.25	SVA-ESP-KIS	8,4	0,15	3	0	0
	17.12.25	SVA-ESP-KIS	8,4	0,19	3	0	0
	22.12.25	SVA-ESP-KIS	8,4	0,13	3	0	0
	29.12.25	SVA-ESP-KIS	8,6	0,21	6	0	0

**Bakteriologisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	8	8
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	6	6

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	8	8,3
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	8	0,12
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤ 20)	Ingen unormal endring	8	2,0

Merknad:

I jule- og nyttårsuken er det ikke analysert for intestinale enterokokker pga. helligdager.

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Risnes vba. rentvann	01.12.25	RIS	8,0	0,11	2	0	0
	08.12.25	RIS	8,2	0,12	2	0	0
	15.12.25	RIS	8,2	0,14	2	0	0
	22.12.25	RIS	8,1	0,15	2	0	0
	29.12.25	RIS	7,9	0,10	2	0	0
Skulstad bas. inn/ut	01.12.25	RIS	8,4	0,10	2	0	0
	08.12.25	RIS	8,6	0,10	2	0	0
	15.12.25	RIS	8,6	0,10	2	0	0

**Bakteriologisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	13	13
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	9	9

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	13	8,2
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	13	0,12
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	13	3,8

Merknad:

I jule- og nyttårsuken er det ikke analysert for intestinale enterokokker pga. helligdager.

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Sædalen vba. rentvann	01.12.25	SÆ	8,0	0,16	4	0	0
	08.12.25	SÆ	8,3	0,11	4	0	0
	15.12.25	SÆ	8,2	0,10	5	0	0
	22.12.25	SÆ	8,6	0,13	5	0	
	29.12.25	SÆ	8,1	0,15	3	0	
Natlandsfjellet bas. ut	01.12.25	SÆ	7,9	0,10	4	0	0
	08.12.25	SÆ	8,2	0,10	4	0	0
	15.12.25	SÆ	8,2	0,10	3	0	0
	22.12.25	SÆ	8,3	0,13	4	0	
	29.12.25	SÆ	8,2	0,11	3	0	
Stemmelia pst.	01.12.25	SÆ	7,9	0,11	4	0	0
	08.12.25	SÆ	8,0	0,12	3	0	0
	15.12.25	SÆ	8,1	0,11	3	0	0