

Månedlig oppsummering av drikkevannskvaliteten i Bergen



Espeland forsyningsområde Januar 2026

Bakteriologisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	17	17
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	17	17

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	17	7,6
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	17	0,25
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	17	9,6

Merknad:

Beskrivelse	Dato	Vba (v/normal forsyning)	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Espeland, rentvann	05.01.26	ESP	7,6	0,3	10	0	0
	12.01.26	ESP	7,6	0,3	9	0	0
	19.01.26	ESP	7,6	0,3	10	0	0
	26.01.26	ESP	7,5	0,3	9	0	0
Ulriken bas (Lone)	06.01.26	ESP	8,1	0,2	7	0	0
	05.01.26	ESP	7,6	0,2	10	0	0
	12.01.26	ESP	7,6	0,2	11	0	0
	19.01.26	ESP	7,6	0,3	10	0	0
Stølsveien bas, inn/ut	26.01.26	ESP	7,5	0,2	9	0	0
	05.01.26	ESP	7,7	0,2	9	0	0
	12.01.26	ESP	7,6	0,3	11	0	0
	19.01.26	ESP	7,6	0,3	10	0	0
Sætefjellet pst.	26.01.26	ESP	7,5	0,3	9	0	0
	05.01.26	ESP	7,7	0,2	10	0	0
	12.01.26	ESP	7,6	0,2	10	0	0
	19.01.26	ESP	7,6	0,3	10	0	0
Gaupås psp	26.01.26	ESP	7,6	0,2	9	0	0
	05.01.26	ESP	7,7	0,2	10	0	0
	12.01.26	ESP	7,6	0,2	10	0	0
	19.01.26	ESP	7,6	0,3	10	0	0
	26.01.26	ESP	7,6	0,2	9	0	0

Svartediket forsyningsområde
Januar 2026

Bakteriologisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	43	43
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	43	43

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	43	8,2
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	43	0,15
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	43	2,4

Merknad: I januar har deler av dette området vært forsynt med vann fra Jordalsvatnet vba.

Beskrivelse	Dato	Vba (v/normal forsyning)	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Svartediket rentvann	05.01.26	SVA	8,2	0,2	3	0	0
	12.01.26	SVA	8,1	0,3	2	0	0
	19.01.26	SVA	8,1	0,2	2	0	0
	26.01.26	SVA	8,1	0,3	2	0	0
Møllendalsveien 42	06.01.26	SVA	8,1	0,3	2	0	0
	13.01.26	SVA	8,1	0,1	2	0	0
	20.01.26	SVA	8,1	0,2	2	0	0
	27.01.26	SVA	8,1	0,2	2	0	0
Damsgård pst.	07.01.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
	14.01.26	SVA	8,2	0,1	4	0	0
	21.01.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
	28.01.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
Alle Helgensgt. 5	06.01.26	SVA	8,4	0,1	2	0	0
	13.01.26	SVA	8,3	0,1	2	0	0
	20.01.26	SVA	8,3	0,1	2	0	0
	27.01.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
Mulen red.	06.01.26	SVA	8,2	0,2	3	0	0
	13.01.26	SVA	8,2	0,1	3	0	0
	20.01.26	SVA	8,2	0,1	3	0	0
	27.01.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
Lønborglien bas.	06.01.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
	13.01.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
	20.01.26	SVA	8,2	0,1	3	0	0
	27.01.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
Starefossvingen pst.	06.01.26	SVA	8,3	0,3	2	0	0
	13.01.26	SVA	8,3	0,2	2	0	0
	20.01.26	SVA	8,2	0,2	3	0	0
	27.01.26	SVA	8,2	0,3	2	0	0

Beskrivelse	Dato	Vba (v/normal forsyning)	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Sandviksvn. 2	06.01.26	SVA	8,2	0,1	3	0	0
	13.01.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
	20.01.26	SVA	8,1	0,1	3	0	0
	27.01.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
Harald Hårfagresgt. 1	06.01.26	SVA	8,3	0,1	3	0	0
	13.01.26	SVA	8,2	0,1	3	0	0
	20.01.26	SVA	8,2	0,2	3	0	0
	27.01.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
Lægdene bas.	13.01.26	SVA	8,2	0,2	2	0	0
	20.01.26	SVA	8,1	0,1	2	0	0
	27.01.26	SVA	8,1	0,1	2	0	0
	06.01.26	SVA	8,2	0,1	3	0	0
Haukeland sykehotell	13.01.26	SVA	8,2	0,1	3	0	0
	20.01.26	SVA	8,2	0,1	3	0	0
	27.01.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0

**Bakteriologisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	32	32
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	32	32

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	32	8,1
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	32	0,14
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	32	2,3

Merknad: I januar har det vært levert vann kun fra Svartediket vba til dette området.

Beskrivelse	Dato	Vba (v/normal forsyning)	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Fantoft basseng ut	06.01.26	SVA-ESP	8,2	0,1	3	0	0
	13.01.26	SVA-ESP	8,2	0,1	2	0	0
	20.01.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
	27.01.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
	28.01.26	SVA-ESP	8,1	0,2	2	0	0
Bråtet pst.	07.01.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
	14.01.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
	21.01.26	SVA-ESP	8,0	0,1	3	0	0
	28.01.26	SVA-ESP	8,1	0,2	2	0	0
	28.01.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
Hjalmar Brantingsvei rst.	07.01.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
	14.01.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
	21.01.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
	28.01.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
	28.01.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
Håkonsvern red.	07.01.26	SVA-ESP	8,1	0,1	3	0	0
	14.01.26	SVA-ESP	8,1	0,1	3	0	0
	21.01.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
	28.01.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
	28.01.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
Drotningst. bas. inn/ut	07.01.26	SVA-ESP	8,1	0,3	2	0	0
	14.01.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
	21.01.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
	28.01.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
	28.01.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
Kringst. jøveien pst.	07.01.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
	14.01.26	SVA-ESP	8,1	0,1	4	0	0
	21.01.26	SVA-ESP	8,1	0,2	3	0	0
	28.01.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
	28.01.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
Bjørnsongt.	06.01.26	SVA-ESP	8,1	0,2	2	0	0
	13.01.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
	20.01.26	SVA-ESP	8,1	0,1	3	0	0
	27.01.26	SVA-ESP	8,1	0,2	2	0	0
	28.01.26	SVA-ESP	8,2	0,1	2	0	0
Søre Skogvei pst.	07.01.26	SVA-ESP	8,2	0,1	2	0	0
	14.01.26	SVA-ESP	8,2	0,4	4	0	0
	21.01.26	SVA-ESP	8,2	0,1	3	0	0
	28.01.26	SVA-ESP	8,2	0,2	2	0	0

Bakteriologisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	20	20
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	20	20

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	20	8,2
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	20	0,16
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤ 20)	Ingen unormal endring	20	2,5

Merknad:

Beskrivelse	Dato	Vba (v/normal forsyning)	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Jordalsvatnet rentvann	05.01.26	JOR	8,2	0,1	3	0	0
	12.01.26	JOR	8,1	0,1	2	0	0
	19.01.26	JOR	8,1	0,1	2	0	0
	26.01.26	JOR	8,1	0,1	2	0	0
Åstveit pst.	05.01.26	JOR	8,2	0,1	3	0	0
	12.01.26	JOR	8,2	0,1	4	0	0
	19.01.26	JOR	8,2	0,1	3	0	0
	26.01.26	JOR	8,2	0,1	2	0	0
Nonhøgda 2 bas. inn/ut	05.01.26	JOR	8,2	0,1	3	0	0
	12.01.26	JOR	8,2	0,1	2	0	0
	19.01.26	JOR	8,2	0,2	3	0	0
	26.01.26	JOR	8,2	0,1	3	0	0
Kollbudalen pst.	05.01.26	JOR	8,3	0,2	3	0	0
	12.01.26	JOR	8,1	0,2	2	0	0
	19.01.26	JOR	8,3	0,4	2	0	0
	26.01.26	JOR	8,3	0,2	3	0	0
Klauvaneset pst.	05.01.26	JOR	8,3	0,1	2	0	0
	12.01.26	JOR	7,3	0,4	2	0	0
	19.01.26	JOR	8,3	0,2	2	0	0
	26.01.26	JOR	8,3	0,1	2	0	0

Kismul forsyningsområde

Januar 2026

**Bakteriologisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	20	20
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	20	20

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	20	8,4
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	20	0,18
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	20	4,4

Merknad:

Beskrivelse	Dato	Vba (v/normal forsyning)	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Kismul vba. rentvann	05.01.26	KIS	8,3	0,2	6	0	0
	12.01.26	KIS	8,3	0,1	4	0	0
	19.01.26	KIS	8,3	0,2	5	0	0
	26.01.26	KIS	8,5	0,1	5	0	0
Vallehøgda bas. ut	07.01.26	KIS	8,6	0,2	7	0	0
	14.01.26	KIS	8,3	0,1	6	0	0
	21.01.26	KIS	8,4	0,1	5	0	0
	28.01.26	KIS	8,3	0,1	5	0	0
Skjoldhøgda pst.	06.01.26	KIS	8,6	0,1	6	0	0
	13.01.26	KIS	8,6	0,1	6	0	0
	20.01.26	KIS	8,5	0,2	5	0	0
	27.01.26	KIS	8,5	0,1	5	0	0
Skagedumpen kryss	07.01.26	SVA-KIS	8,5	0,8	6	0	0
	14.01.26	SVA-KIS	8,2	0,2	3	0	0
	21.01.26	SVA-KIS	8,2	0,1	2	0	0
	28.01.26	SVA-KIS	8,2	0,1	2	0	0
Grimseidskogen red.	07.01.26	SVA-KIS	8,4	0,1	3	0	0
	14.01.26	SVA-KIS	8,3	0,3	2	0	0
	21.01.26	SVA-KIS	8,3	0,2	2	0	0
	28.01.26	SVA-KIS	8,2	0,2	2	0	0

Bakteriologisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	8	8
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	8	8

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	8	8,2
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	8	0,13
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤ 20)	Ingen unormal endring	8	2,0

Merknad:

Beskrivelse	Dato	Vba (v/normal forsyning)	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Risnes vba. rentvann	05.01.26	RIS	8,0	0,1	2	0	0
	12.01.26	RIS	7,9	0,1	2	0	0
	19.01.26	RIS	7,9	0,1	2	0	0
	26.01.26	RIS	7,9	0,3	2	0	0
Skulstad bas. inn/ut	05.01.26	RIS	8,5	0,1	2	0	0
	12.01.26	RIS	8,4	0,1	2	0	0
	19.01.26	RIS	8,4	0,1	2	0	0
	26.01.26	RIS	8,4	0,1	2	0	0

**Bakteriologisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	12	12
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	12	12

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	12	8,2
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	12	0,14
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	12	3,2

Merknad:

Beskrivelse	Dato	Vba (v/normal forsyning)	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Sædalen vba. rentvann	05.01.26	SÆ	8,3	0,1	4	0	0
	12.01.26	SÆ	8,0	0,2	2	0	0
	19.01.26	SÆ	8,5	0,2	4	0	0
	27.01.26	SÆ	8,1	0,2	3	0	0
Natlandsfjellet bas. ut	05.01.26	SÆ	8,4	0,1	3	0	0
	12.01.26	SÆ	8,1	0,1	2	0	0
	19.01.26	SÆ	8,4	0,1	3	0	0
	26.01.26	SÆ	8,1	0,2	3	0	0
Stemmelia pst.	05.01.26	SÆ	8,2	0,1	3	0	0
	12.01.26	SÆ	7,9	0,1	3	0	0
	19.01.26	SÆ	8,2	0,1	4	0	0
	26.01.26	SÆ	8,0	0,2	4	0	0