



Seksjon for strategi, utvikling og utredning
(SUU) (Arbeidssted)
Postboks 7700
5020 BERGEN

Vår referanse: 2021/87367-13
Saksbehandler: Hilde Marie Mjøs
Dato: 16. juni 2026
Deres ref.:

Vedtak om helseverngodkjenning av Lynghaugparken 2 avlastningsskole

Miljørettet helsevern godkjenner skoler etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger (forskriften). Alle skoler skal ha en godkjenning etter forskriftens § 15. Dette brevet beskriver vår vurdering av skolen og eventuelle begrensninger vi vil sette i godkjenningen.

Lynghaugparken 2 avlastningsskole ble tatt i bruk i 2016, og har ikke tidligere vært helseverngodkjent. Ortun skole benyttet bygget og det tilhørende utearealet på tidspunktet for tilsyn i forbindelse med godkjenning (2023), og Slåtthaug skole skal inn i bygget fra august 2026.

Miljørettet helsevern ved Helsevernenheten fattet følgende vedtak:

Lynghaugparken 2 avlastningsskole godkjennes etter forskriftens § 15 for inntil 400 elever.

Vi har lagt følgende forutsetninger til grunn:

- **Fordelingen av elever skal være slik at arealnormen på 2 – 2,5 m² etterleves. Areal til lærer / andre ansatte kommer i tillegg. I alle undervisningsrom skal det ikke være flere personer enn at arealet per person er minimum 2 m².**
- **Skolen må aktivt benytte uteareal / aktivitetsareal utover skoleplassen, slik at elevene sikres tilstrekkelig areal til aktivitet og hvile i pausene sine.**
- **Skolen må gjennomføre rutiner som sikrer at elevenes helse blir ivaretatt ved undervisning i rom uten dagslys.**

Hjemmel for vedtaket er forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger § 15 og folkehelseloven § 10.

Saksopplysninger

Vi viser til søknad om helseverngodkjenning av Lynghaugparken 2 avlastningsskole mottatt 11.10.2021, vårt tilsyn med skolen 07.12.2023, samt øvrige dokumenter i sak 2021/87367.

Til stede på tilsynet var:

Mona Fåberg – rektor, Ortun skole

Stein Rage – avdelingsleder, Ortun skole

Knut Solland – verneombud, Ortun skole

Paal Nysæther – områdeleder, Etat for skole

Gro Bruvik – planlegger, Byrådsavdeling for barnehage og skole

Torgny Gjesdal – byggforvalter, Etat for bygg og eiendom

Haldis Haukås Lillefosse – senioringeniør, Miljørettet helsevern

Informasjon om skolen

Adresse	Nebbeveien 1B, gnr. 23, bnr. 202
Eier av skolen	Bergen kommune, BBS
Eier av bygg/eiendom	Bergen kommune, EBE
Type skole	Ungdomsskole med elever fra 8.-9. trinn
Antall elever	400 elever
Undervisningsareal (klasse/baserom med tilhørende grupperom)	1042 m ² storrom/hovedrom 992 m ² grupperom/multirom 101 m ² SFO-base + 17 m ² grupperom (brukt som forsterket avdeling av Ortun skole)
Spesialisert undervisningsareal	450 m ² spesialrom (musikk/dans/drama, øverom, skolekjøkken, forskerrom, forming, sløyd, lakk/maling, maskinrom, keramikkrom) Skolen har gym i Fyllingsdalshallen. SFO-arealene er omgjort til forsterket avdeling. Kantinen er omgjort til klasserom.
Fellesareal	Bibliotek/kantine på 124 m ² (rom 201)
Toalett	20, 4 av disse er HCWC, ett er tilrettelagt til stellerom
Uteområde	Om lag 3500 m ² , tilrettelagt med noen lekeapparater og aktiviteten. Skolen bruker ikke den delen av utearealet som vender mot bilveien (hovedveien). Skolen bruker i tillegg aktivt den delen av Lynghaugparken som er nærmest skolen – skateparken, grusbanen og ballbingen.
Ventilasjon	Balansert

Vurdering

Internkontrollsystem

Skoler som skal inn i Lynghaugparken 2, må tilpasse sitt internkontrollsystem til forholdene ved Lynghaugparken 2, basert på en gjennomført risikokartlegging. Ved fremtidig tilsyn vil det bli fulgt opp hvordan internkontrollsystemet fungerer i praksis

Areal til elever

Helsedirektoratet skriver i sin veiledning til forskriftens § 4 at klasserom/hovedrom bør ha et areal på 2,5 m² per elev, med mindre klassen disponerer tilleggsarealer i nærheten av klasserommet/hovedrommet. Areal til ansatte kommer i tillegg, jf. neste vurderingstema «Areal til lærer». Når en klasse eller elevgruppe disponerer tilleggsarealer i nærheten av klasserommet/hovedrommet, kan klasserommet/hovedrommet planlegges etter en arealnorm på minimum 2 m² per elev.

Lynghaugparken 2 avlastningsskole har grupperom og multirom tilknyttet hvert trinn sine klasserom/storrom. Vi vurderer derfor at skolen kan regne minimum 2 m² per elev i sine klasserom/hovedrom.

Dersom noen av tilleggsarealene over tid blir utilgjengelige for klassen/elevgruppen, for eksempel dersom et grupperom over tid reserveres for en eller noen få enkeltelever, må skolen vurdere om det fortsatt kan regnes 2 m² pr. elev i alle klasserom/hovedrom.

Areal til lærer

Areal for ansatte kommer i tillegg til arealnormen per elev. I sin veiledning til forskriftens § 4 Helsemessig tilfredsstillende virksomhet, viser helsedirektoratet til Arbeidstilsynets arealkrav til kontorarbeidsplasser som er et gulvareal på minst 6 m². Vi forholder oss derfor til dette arealtallet, men har i tillegg gjort følgende vurderinger:

- Det skal trekkes areal for minst en lærer i hvert hovedundervisningsareal (klasserom, storrom, multirom etc.)
- I hovedundervisningsarealer med plass til mer enn 30 elever skal det trekkes areal for en lærer per 30 elever.

Dagslys og utsyn

Skolen har multirom og grupperom uten dagslys. Disse rommene har dermed ikke tilfredsstillende dagslys og utsyn etter forskriftens § 7 Lysforhold. Disse rommene er ikke brukt til aktiv undervisning, men blir brukt som arbeidsrom av elevene. Det er dokumentert at manglende dagslys har negative helseeffekter, blant annet for hormonbalanse og dagsrytme. Flere studier har rapportert en assosiasjon mellom tilgang på dagslys og forbedring av syn, bedre søvnkvalitet, reduserte symptom på anstrengte øyne, hodepine og depresjon. Basert på det man vet om hvor viktig dagslys og utsyn er for helse og trivsel anbefaler vi at skolen unngår regelmessig bruk av rom som ikke har tilgang på dagslys og utsyn, med mindre det er særskilte forhold som tilsier noe annet. Vi anbefaler at bruken av rommene begrenses til noen få dager i uken og at bruken ikke overskrider 1-2 timer i løpet av skoledagen. Dersom oppholdstiden er så lang som 2 timer anbefaler vi at elevene har anledning til å forlate rommet, og at de da har tilgang på uteareal eller rom med dagslys og utsyn. Disse anbefalingene er basert på en faglig vurdering av helsemessige konsekvenser av manglende dagslys og utsyn gitt av Folkehelseinstituttet (2021).

For å ivareta elevenes helse må skolen fastsette krav til oppholdstid og frekvens i rom uten dagslys, og det er særlig viktig å unngå at disse arealene benyttes til regelmessig spesialundervisning da disse elevene kan være særlig sårbare for den negative effekten av manglende dagslys og utsyn. De ansatte må gjøres kjent med disse kravene og bakgrunnen for dem.

Utearealet

Skolens uteareal på egen tomt er svært lite, kun 8,75 m² per elev ved maksimalt elevtall.

For å kompensere for lite uteareal på skoletomten, benyttes friområdet i Lynghaugparken aktivt, og friminuttene organiseres forskjøvet. Disse tiltakene er avgjørende for at skolen samlet sett skal oppfylle kravene til uteareal i forskriftens § 4.

Siden skolen fungerer som en avlastningsskole for ulike skoler, er det en forutsetning at bruken av parkområdet og organiseringen av friminutt opprettholdes også når nye skoler tar bygget i bruk.

Vedtaketets gyldighet

Det følger av forskriftens §15 at skolen må søke om ny helseverngodkjenning ved endringer ved drift eller bygningsmasse. Hvilke tilfeller som utløser krav om ny søknad, er beskrevet i [Helsedirektoratets veileder til forskriften](#).

Miljørettet helsevern kan i alvorlige saker beslutte å tilbakekalle skolens helseverngodkjenning. Det kan også gi grunnlag for tilbakekalling av godkjenningen dersom skolen over tid driver i strid med forskriftens krav på en slik måte at det utsetter elevene for helsesisiko.

Klagerett

Det er rett til å klage på vedtaket. Hvis dere vil klage er fristen tre uker fra dette brevet er mottatt. Klagen bør være skriftlig og den skal sendes til Miljørettet helsevern, Bergen kommune. Dersom vi ikke omgjør vedtaket vil klagen bli sendt til Statsforvalteren for ny behandling. Reglene om klage står i forvaltningsloven kapittel VI.

Med hilsen
Helsevernenheten

Tore-André Gram-Knutsen – Leder, Helsevernenheten
Hilde Marie Mjøs – Overingeniør, Miljørettet helsevern

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til: Slåtthaug skole, Seksjon for strategi, utvikling og utredning (SUU) - Merete Rosvold
Bogen, SUU Avdeling barnehage- og skoleutbygging (Arbeidssted) - Tore Johansen, SUU
Avdeling barnehage- og skoleutbygging (Arbeidssted) - Gro Bruvik, SUU Avdeling
barnehage- og skoleutbygging (Arbeidssted) - Lena Aarskog Austevoll