



Seksjon for strategi, utvikling og utredning
(SUU) (Arbeidssted)
Postboks 7700
5020 BERGEN

Vår referanse: 2026/161331-5
Saksbehandler: Marion Lambrechts Berge
Dato: 5. juni 2026
Deres ref.:

Helseverngodkjenning - Flaktveit barnehage

Miljørettet helsevern godkjenner barnehager etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Forskriften er hjemlet i folkehelseloven. Alle barnehager skal ha en godkjenning etter forskriften. Dette brevet beskriver vår vurdering av barnehagen og eventuelle begrensninger vi vil sette i godkjenningen.

Flaktveit barnehage har blitt rehabilitert, og søkte om godkjenning etter forskriften 20.04.2026.

Miljørettet helsevern ved Helsevernenheten fatter følgende vedtak:

Flaktveit barnehage godkjennes etter forskriftens § 15 med følgende forutsetninger:

- Barnehagen har 241,19 m² innendørs leke- og oppholdsareal.
- Barnehagen har 1556,2 m² utendørs leke- og oppholdsareal.
- Antall barn skal tilpasses arealnormene 4 m² per barn over 3 år og 5,3 m² per barn under 3 år.
- Antall barn skal ikke overskride kapasitet på stelleplasser, toaletter eller antall plasser i grovgarderoben.

Hjemmel for vedtaket er forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger § 15 og folkehelseloven § 10.

Saksopplysninger

Vi viser til vår planuttalelse for Flaktveit barnehage (MHV-sak 2023/66943), barnehagens søknad om helseverngodkjenning mottatt 20.04.2026 (MHV-sak 2026/161331-1) og øvrige dokumenter registrert i saken (MHV-sak 2026/161331).

Informasjon om barnehagen

Adresse	Flaktveitsvingane 19, 5144 Bergen
Eier av barnehagen	Bergen kommune
Eier av bygg/eiendom	Bergen kommune
Arealnorm	4 m ² per barn over 3 år 5,3 m ² per barn under 3 år
Avdelinger	4 avdelinger
Leke- og oppholdsareal	241,19 m ²
Grovgarderober	56 garderoberplasser
Toalett	2 toaletter i grovgarderober (UU-WC) 6 toaletter i ren sone
Stelleplass	4 stellerom og 6 stelleplasser Alle har hev- senkefunksjon
Uteområde	1556,2 m ²
Ventilasjon	Balansert
Soving	Vognskur

Beregning av leke- og oppholdsareal med fratrekk

Rom	Romnummer	Totalt areal (m ²)	Kjøkken (m ²)	Leke- og oppholdsareal (m ²)
Lek A – Avdeling	122	52,7	2,88	49,82
Lek A – Grupperom	124	11,4		11,4
Lek B – Avdeling	127	51,2	2,97	48,55
Lek B – Grupperom	128	9,8		9,8
Lek C – Avdeling	132	47,68	2,58	45,1
Lek C – Grupperom	135	9,8		9,8
Lek D – Avdeling	104	58,23	2,79	55,44
Lek D – Grupperom	105	11,28		11,28
Totalt				241,19

Vurdering

I henhold til forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger § 7 skal virksomhetens lokaler ha tilfredsstillende dagslys og utsyn.

Hovedrommene i de to midterste avdelingene samt multirommet oppfyller ikke kravet til dagslys i byggeteknisk forskrift (TEK17). Beregnet gjennomsnittlig dagslysfaktor er henholdsvis 1,3 % (Lek B), 1,2 % (Lek C) og 1,7 % (multirom), mens kravet er 2 %.

Ombyggingen har likevel medført bedre lysforhold enn tidligere. Det er opplyst fra arkitekt at ytterligere tiltak for å øke dagslystilgangen vil gå på bekostning av en hensiktsmessig planløsning for barnehagedriften.

På bakgrunn av at lokalene tidligere har vært godkjent med svakere dagslysforhold enn i dag, og at det foreligger faglige begrunnelser for valgt løsning, vurderer Miljørettet helsevern at rommene kan godkjennes til bruk, til tross for at kravet til dagslysfaktor i TEK17 ikke er oppfylt.

Vedtaket gyldighet

Det følger av forskriftens § 15 at barnehagen må søke om ny helsevern godkjenning ved endringer ved drift eller bygningsmasse. Hvilke tilfeller som utløser krav om ny søknad, er beskrevet i Helsedirektoratets veileder til forskriften.

Miljørettet helsevern kan i alvorlige saker beslutte å tilbakekalle barnehagens helsevern godkjenning. Det kan også gi grunnlag for tilbakekalling av godkjenningen dersom barnehagen over tid driver i strid med forskriftens krav på en slik måte at det utsetter barna for helserisiko.

Klagerett

Det er rett til å klage på vedtaket. Hvis dere vil klage, er fristen tre uker fra dette brevet er mottatt. Klagen bør være skriftlig og den skal sendes til Miljørettet helsevern, Bergen kommune. Dersom vi ikke omgjør vedtaket, vil klagen bli sendt til Statsforvalteren for ny behandling. Reglene om klage står i forvaltningsloven kapittel VI.

Med hilsen
Helsevernenheten

Viviann Sandvik - avdelingsleder
Marion Berge - overingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til: Flaktveit barnehage, EBE Byggeteknisk avdeling (Arbeidssted), SUU Avdeling barnehage- og skoleutbygging (Arbeidssted) - Merete Rosvold Bogen, SUU Avdeling barnehage- og skoleutbygging (Arbeidssted) - Lena Aarskog Austevoll, Etat for barnehage - avdeling for forvaltning og administrasjon (Arbeidssted), Seksjon for barnehagemyndighet (SB), Seksjon for barnehagemyndighet (SB) - Øystein Grønlund Bekken