



GARNES BARNESKOLE  
ØVRE SEIMSMARK 70  
5260 INDRE ARNA

01972 / 05

NTB-03-1642  
700704

30.01.2006

### **HELSEVERNGODKJENNING AV GARNES BARNESKOLE ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER MV.**

Vi viser til søknad om godkjenning av Garnes barneskole mottatt 28.06.99, vårt brev av 16.07.99 med merknader til godkjenning, søsøking av Garnes barneskole datert 08.03.03, søknad om utvidelse mottatt 15.09.03 og vårt brev med merknader datert 01.03.05. Befaringer ble foretatt 21.09.00 og 17.02.05. Til stede ved befaringen i 2000 var rektor Petter Tresselt, leder av SFO A.K. Eikeseth, Arve Bang fra Arna bydel, driftsleder O. Rossland og Rannfrid Fløysand fra Miljørettet helsevern. Til stede ved befaringen i 2005 var rektor Petter Tresselt, verneombud Ellen Øgård, Espen Raa Nilsen fra Arbeidsmiljøseksjonen, Erling Iversen, Knut Folkestad og Daniel Søgnesand fra BBE, samt Jon Djupvik d.y. og Sonja Skotheim fra Helsevernetaten.

#### **SØKNAD**

Garnes skole er en barneskole.

Skolen består av tre bygg hvor det eldste bygget stod ferdig i 1960, det andre bygget ble klart i 1965 og det siste bygget ble ferdigstilt i 2004.

Per 01.01.06 har skolen 313 elever og 43 ansatte.

Virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp.

#### **INTERNKONTROLL**

Skolen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at skolens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, jf § 4 om internkontroll. Vi vektlegger særlig følgende forhold:

#### **Ulykkesforebyggende arbeid**

Det er utarbeidet rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i skolens inne- og utearealer. Kartleggingen har resultert i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, jf § 14. Ulykkesforebyggende plan er mottatt 02.12. 2005.

### Inneklima

Skolen skal ha et tilfredsstillende inneklima der temperatur og ventilasjon er tilpasset årstidsvariasjonene, jf § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf §18. Inneklimaplan er mottatt 26.01. 2006.

### Rengjøring og vedlikehold

Det er utarbeidet retningslinjer slik at gode renholdsrutiner kan ivaretas (renholdsplan), jf § 13. Miljørettet helsevern har mottatt renholdsplan 02.12. 2005.

### VURDERING


Vi har gjort en helsefaglig helhetsvurdering av Garnes barneskole og funnet at den tilfredsstiller krav i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.* Skolens kapasitet med hensyn til antall elever og klasserom er avhengig av hvordan rommene utnyttes i tid og undervisningsform. Det er rektors ansvar å påse at elevtallet i rommene er i samsvar med arealnormen på minimum 2 –2,5 m<sup>2</sup> per elev.

### Vedtak:

**Med delegert myndighet og med hjemmel i Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6 gis Garnes barneskole helsevern godkjenning. Antall elever i rommene må tilpasses arealnormen på minst 2-2,5 m<sup>2</sup> per elev.**

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kap. 6 og Lov om helsetjenesten i kommunene § 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Helsevernetaten, Bontelabo 8A, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Helsevernetaten

  
Sonja M. Skotheim  
avdelingsleder

  
Jon Djupvik d.y.  
avdelingsingeniør

Kopi til:

BERGEN BYGG OG EIENDOM KF, ALLEHELGENS GATE 2, 5016 BERGEN  
BYRÅDSAVDELING FOR OPPVEKST, POSTBOKS 7700, 5020 BERGEN