

LØVÅS SKOLE
NEBBEVEIEN 1

5144 FYLLINGSDALEN

4127/02

NTB-02-701001

24.10.2002{PRIVATE }

VEDTAK OM GODKJENNING AV LØVÅS SKOLE ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.

Vi viser til søknad om godkjenning av Løvås skole mottatt 14.01.99 og vårt svarbrev av 22.04.99. Videre viser vi til vårt varsel om vedtak om godkjenning av 04.07.02, forespørsel fra rektor om vurdering av skolens toalettforhold mottatt 01.08.02 samt vår tilsynsrapport datert 04.10.02.

Omsøknad av Løvås skole ble mottatt fra Bergen Bygg og Eiendom 18.04.02, og det er her beskrevet en rekke tiltak som er utført på bakgrunn av tidligere merknader fra Miljørettet helsevern og inneklimagruppen.

Befaring ble foretatt av inneklimagruppen den 19.05.98.

Ny befaring ble gjennomført 12.09.02 for vurdering av de hygieniske forholdene på toalettene. Tilstede var rektor, renholder, representant fra FAU, lærer representant samt Sonja M. Skotheim og Henning Gøhtesen fra Miljørettet helsevern.

{PRIVATE }Søknad

Skolens byggeår er 1972.

I følge opplysninger gitt av skolen 25.06.02 er det forventede elevtallet fra høsten 2002 på 284. Antall elever per klasse varierer fra 14 til 26.

Det finnes 4 spesialrom og 14 klasserom. Arealet i hvert klasserom er i overkant av 60 m².

Det er rektors ansvar å påse at antall elever i klassene er i samsvar med arealnормen på minst 2- 2,5 m² per elev.

Skolen er tilrettelagt for funksjonshemmede.

{TC \1 "Søknad"}

Virksomheten er tilkoblet off. vann og avløp.

Ved gjennomgang av skolen ble det påpekt en del mangler som nå er utbedret, jf. omsøking av skolen mottatt fra BBE 18.04.02.

INTERNKONTROLL

Skolen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at skolens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler*, jf § 4.

Ulykkesforebyggende arbeid

Det er utarbeidet en rutine for kartlegging/overvåking av forholdene i skolens inne- og utearealer. Handlingsplan for forebygging av elevskader ved Løvås skole er mottatt 12.06.02.

{PRIVATE }Inneklima{TC \1 " Inneklima"}

Skolen skal ha et tilfredsstillende inneklima der temperatur og ventilasjon er tilpasset årstidsvariasjonene, jf § 19.

Skolen har balansert ventilasjonsanlegg.

Inneklimamålinger er foretatt i klasserom U1, U2, nr. 7 og nr. 12. Disse målingene viser at inneklimaet her er tilfredsstillende, og CO₂ verdiene ligger for det meste av tiden under den veiledende normen på 1000 ppm.

Når det gjelder radon, så er det gjennomført kontinuerlig måling og logging av radonkonsentrasjonen med Atmos 12 i perioden fra 15.02.99-22.02.99.

Middelkonsentrasjonen i hele måleperioden var på 628 Bq/m³ luft. Dagkonsentrasjon i skoletid (fra kl. 08.20 til 16.20) var i gjennomsnitt på 258 Bq/m³. Målingen viste at konsentrasjonen av radon var betraktelig lavere i brukstiden enn utenom, men ikke lavt nok til at man greide å komme under tiltaksgrensen for radon i innemiljø satt til 200 Bq/m³.

Det er nå blitt gjennomført utbedringer av ventilasjonsanlegget samt at anleggets brukstid er øket, noe som mest sannsynlig har gjort til at radonnivået har sunket en del. Det skal gjennomføres ny radonmåling høsten 2002, og dersom det skulle vise seg at man fremdeles ikke er under tiltaksgrensen, så må ytterligere tiltak gjennomføres.

Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf § 18.

Handlingsplan for bedring av inneklima ved Løvås skole er mottatt 12.06.02.

Rengjøring og vedlikehold

Det må utarbeides retningslinjer slik at gode renholdsrutiner kan ivaretas, jf. § 13. Renholdsplan for Løvås skole er mottatt 12.06.02.

Belysning

Belysningen i skolen skal tilfredsstillende veiledning gitt av Selskap for lyskultur, jf § 20.

Vurdering av toalettforholdene

Vi mottok 01.08.02 en forespørsel fra rektor på skolen om en vurdering av de hygieniske forholdene på toalettene før en endelig godkjenning ble gitt. Befaring ble derfor gjennomført

12.09.02. Vi viser her til tilsynrapport datert 04.10.02.

I vår godkjenning av skolen etter *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* er det de hygieniske forholdene på toalettene som blir vektlagt.

Skolen skal ha et tilstrekkelig antall tilgjengelige toaletter og vasker. Sanitære anlegg skal ha hygienisk tilfredsstillende utforming, kapasitet og standard jf. § 23, Sanitære forhold.

Det skal bl.a. finnes et tilstrekkelig antall låsbare, lett tilgjengelige toaletter særskilt for personalet og elevene, og særskilt for kvinner/jenter og menn/gutter. Toalettene skal være i god teknisk stand og vedlikeholdes slik at det kan foretas et tilfredsstillende renhold. I umiddelbar nærhet av toalett skal det finnes vask med hygienisk tilfredsstillende tørkemulighet.

Miljørettet helsevern er av den oppfatning at skolen i dag har tilfredsstillende sanitære forhold, men at utseende på toalettene selvfølgelig kunne vært bedre. Vi mener allikevel at Løvås skole tilfredsstiller de krav som vi setter i forhold til godkjenning av skolen.

Vi har også bedt BBE om at Løvås skole prioriteres i prosjekt for utbedring av toalettforholdene på skolene i Bergen.

Saksfremstillingen og vedtaket er i samsvar med bydelsoverlegen i Fyllingsdalen bydel sin tilrådning og begrunnelse.

Vedtak:

Med hjemmel i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* § 6 godkjennes Løvås skole.

Antall elever i klasserommene må tilpasses arealnormen på minst 2 – 2,5 m² per elev.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kap. 6 og Lov om helsetjenesten i kommunene § 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Næringsmiddeltilsyn og Miljørettet helsevern, Bontelabo 8, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Miljørettet helsevern

Ingvar Tveit
Byveterinær

Henning Gøhtesen
avdelingsingeniør

Kopi til:

BERGEN BYGG OG EIENDOM, KOMMUNALT FORETAK, ALLEHELGENS GATE 2, 5016 BERGEN
FYLLINGSDALEN BYDELSADMINISTR., SPELHAUGEN 20, 5147 FYLLINGSDALEN
BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE, SKOLE OG IDRETT, NEUMANNS GATE 1, 5015 BERGEN
V/ ELI H. GUSTAVSON

