



SKRANEVATNET SKOLE
SANDSLIVEGEN 98

5254 SANDSLI

00593 / 05

NTB-03-
700910

30.08.2005

HELSEVERNIGODKJENNING AV SKRANEVATNET SKOLE ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER MV.

Vi viser til søknad om godkjenning av byggetrinn 1 ved Skranevatnet skole mottatt 14.01.99, vårt brev av 20.04.99 med merknader til godkjenning, søknad om godkjenning av byggetrinn 2 og 3 mottatt 23.04.02, vårt brev av 22.07.02 vedrørende merknader til godkjenning, tilbakemelding fra Bergen Bygg og Eiendom KF (BBE) mottatt 22.08.03, dokumentasjon av ventilasjon i byggetrinn 3 mottatt 29.08.03, vårt brev av 08.09.03 vedrørende etablering av internkontroll, BBE sin tilbakemelding vedrørende varme og ventilasjonsforholdene, skolens tilbakemelding vedrørende etablering av internkontroll mottatt 01.04.05 og tilbakemelding på e-post den 19.08.05 om sikring av gangvei mellom skolen og Sandslihallen. Befaringer ble foretatt 12.04.99 og 13.06.02. Tilstede ved befaringene var rektor, verneombud, representanter for tverretatelig innklimagruppe og Helsevernetaten.

SØKNAD

Skranevatnet skole er en barne- og ungdomsskole oppført i 3 byggetrinn fra 1997 – 2002.

Skolen ligger på en naturtomt på ca 25 mål. Skolen bruker Sandsli idrettshall som kroppsøvingsanlegg.

Skolen har 5 selvstendige bygninger i 2 etasjer koblet sammen med mellombygg, trapper og gangbro. Skolen har 20 klassebaser, 11 grupperom, 2 ressursrom, 11 spesialrom. SFO holder til i småskolen i byggetrinn 1.

Skolen skal ha en normalkapasitet på 600 elever og 70 ansatte.

Virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp.

Skolen er tilrettelagt for bevegelseshemmede.

INTERNKONTROLL

Skolen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at skolens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, jf § 4 om internkontroll. Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Det er utarbeidet rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i skolens inne- og utearealer. Kartleggingen har resultert i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, jf § 14. Ulykkesforebyggende plan er mottatt 01.04.05.

Inneklima

Skolen skal ha et tilfredsstillende inneklima der temperatur og ventilasjon er tilpasset årstidsvariasjonene, jf § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf § 18. Inneklimaplan er mottatt 01.04.05.

Rengjøring og vedlikehold

Det er utarbeidet retningslinjer slik at gode renholdsrutiner kan ivaretas (renholdsplan), jf § 13. Miljørettet helsevern har mottatt renholdsplan 23.11.01.

VURDERING

Vi har gjort en helsefaglig helhetsvurdering av Skranevatnet skole og funnet at den tilfredsstiller krav i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.* Skolens kapasitet med hensyn til antall elever og klasserom er avhengig av hvordan rommene utnyttes i tid og undervisningsform. Det er rektors ansvar å påse at elevtallet i rommene er i samsvar med arealnormen på minimum 2 –2,5 m² per elev.

Saksfremstillingen og varsel om vedtak er i samsvar med overlege Åshild Vivelid sin tilrådning og begrunnelse.

Vedtak:

Med delegert myndighet og med hjemmel i Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6 gis Skranevatnet skole helseverngodkjenning. Antall elever i rommene må tilpasses arealnormen på minst 2-2,5 m² per elev.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kap. 6 og Lov om helsetjenesten i kommunene § 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Helsevernetaten, Bontelabo 8A, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevs mottaksdato.

Helsevernetaten

Ingvær Tveit
leder

E. Borgen
Elin Borgen
avd.veterinær

Kopi til:

BERGEN BYGG OG EIENDOM KF, ALLEHELGENS GATE 2, 5016 BERGEN
BYRÅDSAVDELING FOR OPPVEKST, POSTBOKS 7700, 5020 BERGEN