



COWI AS
Postboks 6412 Etterstad
0605 OSLO

Vår referanse: 2019/108844-2
Saksbehandler: Trine Sunde
Dato: 2. januar 2020
Deres ref.: H. V. Kristoffersen

VA-etatsens uttalelse til VA-rammeplan Gnr 13 bnr 644 m.fl. Stavkirkeveien 11 B Paradis

Vi viser til VA-rammeplan for Stavkirkevegen 11 B, mottatt den 17.12.2019.

VA-rammeplanen er en revidert versjon av tidligere VA-rammeplan som var knyttet til Brennhaugen vest plan-ID 64800000 (planforslag avvist). Ny plan er redusert i omfang.

Oppsummering av hovedprinsippene i planen:

Beskrivelse av tekniske løsninger fremgår av notat og plankart datert 16.12.2019.

Vannforsyning:

Området er planlagt tilknyttet offentlig vann (Ø 150 mm, duktilt støpejern) i Storetveitvegen. Det skal etableres kum med brannventil i tilkoblingspunkt.

Håndtering av spillvann:

Området er planlagt tilknyttet offentlig spillvann (Ø 225 mm, strømpet/kunstfiber) i Storetveitvegen.

Overvannshåndtering:

Overvann skal håndteres ved lokal overvannshåndtering. Behov for fordrøyning er tenkt håndtert ved å etablere infiltrasjonsgrøft og infiltrasjonsmagasin, totalt 30 m³. Flomveier er vist på tegning GH03 datert 16.12.2019

Kommunal overtakelse:

Vannkum skal opparbeides etter plan- og bygningslovens § 18-1 2. ledd og VA-norm i Bergen kommune, og overtas av Vann- og avløpsetaten.

VA-etaten har ingen merknader til VA-rammeplanen. Før det søkes om tillatelse til tiltak/igangsetting, skal VA-etaten gi uttalelse til to søknader:

- Krav om opparbeiding av hovedanlegg (vannkum).
- Forhåndsuttalelse for privat VA-anlegg.

Med hilsen
Vann- og avløpsetaten

Solveig Hovland - fagansvarlig
Trine Sunde - saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til: COWI AS AVD BERGEN